

## 仕様等に対する回答書

平成30年6月20日

新上五島町役場 環境課

下記質問について、回答いたします。

名 称	上五島火葬場で使用する電力
供給場所	南松浦郡新上五島町青方郷1738番地8 上五島火葬場

【質問①】 入札対象施設の現供給者を教えてください。また電力受給用複合計器（通信機能付）への取替が新電力事業者と契約締結するためには、必要不可欠ですが、一般電気事業者へのメーター交換の期間に関する事前検討依頼はお済でしょうか。

【回答①】 現供給者は九州電力株式会社となります。また、一般電気事業者へのメーター交換の期間に関する事前検討依頼は済んでいません。

【質問②】 弊社は1施設に対して一枚の請求書の作成となっており、分割請求には対応できかねます。また、お支払いに関しましても以下の例1のようなご要望の場合はお客様から入金の内訳を事前にお知らせ頂くこととなりますが、ご了承いただけますでしょうか。  
(例1) 庁舎 〇,〇〇〇円 自販機 〇,〇〇〇円に分けて別々で入金します。

【回答②】 了承しました。

【質問③】 地域の一般電気事業者が値上げをした場合、弊社値引き%は変えずにスライドで値上げをさせていただくこととなりますが、その際契約単価見直しを対応していただくことは可能でしょうか。

【回答③】 発電費用等の変動により契約単価を改定する必要が生じた際、協議を行うことは可能です。

【質問④】 入札書及び内訳書に押印、割り印は必要でしょうか。また入札書の日付けの指定、入札書と内訳書のお指定がございましたら教えてください。

【回答④】 入札書へ記載する日付は、参加資格審査結果の通知受領日から入札書提出期限日までとなります。また入札書及び内訳書の様式等については、入札説明書「14. その他(5) 入札書(様式4)、(6) 入札説明書(様式5)、(7) 入札用封筒作成例」に示しております。

【質問⑤】 契約電力500kW以上の施設において、今回の供給開始期間から契約電力の増減はありますでしょうか。

【回答⑤】 本施設の予定契約電力は80kWであるため該当しません。

- 【質問⑥】 受変電設備（キュービクル）が地下にある施設はありますか。  
地下にあるとなると、電波の問題で電力使用量の30分値が取れない恐れがあるため、新電力メーター交換の際アンテナを上げる工事が必要となり工事代を負担していただく場合がありますが、ご対応していただけるでしょうか。  
(弊社は工事代を負担することはできません。)
- 【回答⑥】 本施設の受変電設備（キュービクル）は地上に設置されているため該当しません。
- 【質問⑦】 弊社は検針結果を書類・データにて報告することはできませんがよろしいでしょうか。  
(Webにて使用量を確認することはできます) ※請求書は紙ベースとなります。
- 【回答⑦】 紙ベースの請求書内に請求額の積算根拠（電力使用量等）の記載があると考えますので、検針結果を書類・データにて報告する必要はありません。
- 【質問⑧】 工事負担金に関しまして、お客様の都合で新設備設置・工事が着工する際に発生しました工事金などは弊社負担することができませんがご対応いただけますでしょうか。
- 【回答⑧】 本施設の都合により、新設備設置・工事に着工する際に発生した工事金などについては対応いたします。
- 【質問⑨】 弊社が落札した際、切り替えの期間が短くなっておりませんが、これはご協力いただけますでしょうか。
- 【回答⑨】 契約締結後は、10月1日の電力切り替えに向けて速やかに事務処理を進めていく予定です。